

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ/ จ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงระบบ UPS (Preventive Maintenance) จำนวน
๒๐ สถานี สนับสนุนโครงข่ายที่ ๕ จำนวน ๑ งาน (๑๒ เดือน) ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโครงข่ายโทรทัศนระบบดิจิทัล สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๙,๙๑๐-บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๘๖๙,๙๑๐-บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากผู้ให้บริการ จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ทรัพย์พรชัย อินเทอร์เน็ตดิ่ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
นางศรียา นุชอำพันธ์ หัวหน้าแผนกจัดหา ฝ่ายสนับสนุนและบริการ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

ฝ่ายสนับสนุนและบริการ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
โทร ๐๒-๒๗๙-๗๘๖๑

รายละเอียดประกอบการจ้าง

การจ้างประนินิบัติบำรุงระบบ UPS (20 สถานี) สนับสนุนโครงข่ายที่ 5

1. วัตถุประสงค์

เพื่อประนินิบัติบำรุงระบบ UPS ไฟฟ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ฯ

2. ขอบเขตของงาน

2.1 บริษัทฯ หรือผู้รับจ้างจะต้องทำการประนินิบัติบำรุงระบบ UPS ยี่ห้อ SOCOMEC รุ่น MASTERYS GP

2.0 ขนาด 15-40 KVA รวมทั้งสิ้น 20 เครื่อง เป็นประจำ 6 เดือน เป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยมีระยะรับประกัน 12 เดือน

2.2 ในการดำเนินงานหากทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ ททบ. บริษัทฯ ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม

2.3 การประนินิบัติบำรุงบริษัทฯ จะต้องทำการตรวจสอบตามวงรอบงานโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่เริ่มงวดงานนั้นๆ โดยมีรายละเอียดการตรวจเช็คดังนี้

2.3.1 ตรวจสอบแรงดัน, กระแส, ความถี่ ทางด้านขาเข้า

2.3.2 ตรวจสอบแรงดัน, กระแส, ความถี่ ทางด้านขาออก

2.3.3 ตรวจสอบการทำงานของชุด Rectifier/Charger

2.3.4 ตรวจสอบการทำงานของชุด Inverter

2.3.5 ตรวจสอบการทำงานของชุด Static Switch

2.3.6 ตรวจสอบการทำงานของชุด Indicator and Alarm

2.3.7 ตรวจสอบการทำงานของชุดระบายความร้อน

2.3.8 ตรวจสอบสถานะแวดล้อม

2.3.9 ทดสอบการทำงานของ ชุดแบตเตอรี่ พร้อมทั้งทำความสะอาดตัวเครื่อง UPS

2.3.10 บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยน หรือปรับข้อบกพร่องของระบบ UPS และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของระบบ UPS ที่ถูกต้อง

3. เงื่อนไขอื่นๆและข้อกำหนดทั่วไป

3.1 บริษัทฯ ต้องส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าทำการแก้ไขอุปกรณ์ UPS หลังจากได้รับแจ้งเหตุขัดข้อง (กรณีฉุกเฉินบริการ 24 ชั่วโมง) และจะทำการแก้ไขอุปกรณ์ UPS ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติภายใน 72 ชั่วโมง

3.2 บริษัทฯ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบเครื่อง UPS ล่วงหน้าทุกครั้งที่จะเข้าทำการดูแลรักษา และส่งรายชื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ภายหลังจากทำการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. การบริการและชิ้นส่วนที่อยู่นอกเหนือสัญญา

4.1 อุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลง (เฉพาะ UPS) โดยความต้องการของลูกค้า และการซ่อมหรือดัดแปลงโดยบุคคลอื่นที่มิได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

4.2 การติดตั้งหรือโยกย้ายอุปกรณ์ใดๆจากระบบเดิม ททบ. ต้องส่งแบบหรือรายละเอียดอุปกรณ์ให้บริษัทฯ ช่วยตรวจสอบก่อน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และเกิดประโยชน์กับ ททบ.

4.3 ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี, ละเลย ไม่ระมัดระวังจากความควบคุม

4.4 ความเสียหายจากการจลาจล, สงคราม, ไฟไหม้, น้ำท่วม หรือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ

5. กำหนดวันแล้วเสร็จ


ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรนนิบัติบำรุงให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 จนถึง 31 ธันวาคม 2567

L H

.....ผู้กำหนดรายการ

(นายเฉลิมชัย แก้วเฉลิม)


หน.คท.คช.ททบ.



.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกมลทิพย์ ศีระสุวรรณ)

หน.สกล.คช.ททบ.

พ.อ. 

.....ผู้อนุมัติ

(ทรงวิทย์ วงศ์พระถาง)

ผอ.คช.ททบ.